

**Министерство строительства и жилищно-коммунального хозяйства Российской Федерации
Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации
и технической оценки соответствия в строительстве»**

ПИСЬМО

от 29 апреля 2026 года № Исх-2922

**«О требованиях ко времени непрерывного пребывания укрываемых
в защитном сооружении гражданской обороны»**

Федеральное автономное учреждение «Федеральный центр нормирования, стандартизации и технической оценки соответствия в строительстве» (ФАУ «ФЦС») по поручению Минстроя России рассмотрело обращение по вопросу применения нормативных технических документов в сфере строительства и в пределах компетенции сообщает.

При пересмотре в 2022 году СП 88.13330.2022 «СНиП II-11-77* Защитные сооружения гражданской обороны» (далее - СП 88.13330.2022) была расширена область применения данного свода правил с включением требований к заглубленным помещениям, а также сооружениям подземного пространства и проектирования приспособления заглубленных помещений для защиты населения.

Согласно пункту 3.6 СП 88.13330.2022 защитное сооружение гражданской обороны (ЗС ГО) - специальное сооружение, предназначенное для защиты населения, личного состава сил гражданской обороны, а также техники и имущества гражданской обороны от воздействий средств нападения противника.

Согласно пункту 3.5 СП 88.13330.2022 заглубленные помещения, а также сооружения подземного пространства, включая сооружения метрополитенов (заглубленные помещения) - помещения с отметкой верха перекрытия ниже планировочной отметки земли.

Таким образом, это различные объекты, требования к которым установлены в СП 88.13330.2022 в ходе пересмотра.

В соответствии с пунктом 4.1 и одиннадцатым абзацем пункта 4.1 СП 88.13330.2022 убежища создают в соответствии с постановлением Правительства Российской Федерации от 29.11.1999 № 1309 «О порядке создания убежищ и иных объектов гражданской обороны».

Продолжительность непрерывного пребывания укрываемых в убежищах, противорадиационных укрытиях (ПРУ) и укрытиях составляет 48 ч, а в заглубленных помещениях и сооружениях подземного пространства, включая метрополитены, - до 12 ч.

Таким образом, при новом проектировании для отдельно стоящего ЗС ГО время непрерывного пребывания укрываемых в ЗС ГО следует принимать в соответствии с положениями СП 88.13330.2022, равное 48 часам.

Несоответствие времени пребывания укрываемых в укрытиях положениям СП 165.1325800.2014 «СНиП 2.01.51-90 Инженерно-технические мероприятия по гражданской обороне» и приказу МЧС России от 15.12.2002 № 583 будет исправлено при переработке данных документов, которая будет выполнена при плановой актуализации этих документов.

Заместитель директора
Ю.В.Шуркалин