ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ И АТОМНОМУ НАДЗОРУ

ПИСЬМО от 27 декабря 2021г. № 07-00-05/1903 ОТВЕТ НА ОБРАЩЕНИЕ

Управление горного надзора рассмотрело обращение в Общественную приемную Ростехнадзора и сообщает следующее.

Требования к проектированию, устройству и эксплуатации молниезащиты складов взрывчатых материалов установлены в Главе XIII Федеральных норм и правил в области промышленной безопасности «Правила безопасности при производстве, хранении и применении взрывчатых материалов промышленного назначения», утвержденных приказом Ростехнадзора от 03.12.2020 №494 (далее - Правила). При проектировании систем молниезащиты следует использовать типовые конструкции и параметры молниеотводов и заземлителей, приведенные в Правилах.

При невозможности применения или отсутствии в Правилах типовых конструкций или параметров устройств молниезащиты, могут разрабатываться рабочие чертежи отдельных элементов (опор, молниеприемников, токоотводов, заземлителей) с использованием соответствующей научно-технической и справочной литературы («Инструкция по устройству молниезащиты зданий, сооружений и промышленных коммуникаций», утвержденная Приказом Минэнерго России от 30.06.2003 №280, и т.д.).

Начальник Управления горного надзора В.М.ТКАЧЕНКО