

**МИНИСТЕРСТВО РОССИЙСКОЙ ФЕДЕРАЦИИ ПО ДЕЛАМ ГРАЖДАНСКОЙ
ОБОРОНЫ, ЧРЕЗВЫЧАЙНЫМ СИТУАЦИЯМ И ЛИКВИДАЦИИ
ПОСЛЕДСТВИЙ СТИХИЙНЫХ БЕДСТВИЙ**

ПИСЬМО

от 3 августа 2022 г. № ИВ-19-1229

О РАССМОТРЕНИИ ОБРАЩЕНИЯ

Департамент надзорной деятельности и профилактической работы, рассмотрев обращение, сообщает следующее.

С 1 марта 2021 г. введены в действие новые своды правил СП 484.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Системы пожарной сигнализации и автоматизация систем противопожарной защиты. Нормы и правила проектирования», СП 485.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Установки пожаротушения автоматические. Нормы и правила проектирования» и СП 486.1311500.2020 «Системы противопожарной защиты. Перечень зданий, сооружений, помещений и оборудования, подлежащих защите автоматическими установками пожаротушения и системами пожарной сигнализации. Требования пожарной безопасности».

После введения в действие указанных сводов правил, их положения должны быть применены ко всем проектируемым объектам (с учетом части 5.2 статьи 49 Градостроительного кодекса Российской Федерации).

В соответствии с требованиями раздела 6.4 свода правил СП 485.1311500.2020 гидравлический расчет модульных автоматических установок пожаротушения тонкораспыленной водой (далее - АУП ТРВ) должен производиться по методике производителя, верифицированной федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области обеспечения пожарной безопасности.

Также, в соответствии с требованиями раздела 6.4 СП 485.1311500.2020 при проектировании АУП-ТРВ допускается руководствоваться стандартами организаций, согласованными с федеральным органом исполнительной власти, осуществляющим функции по нормативно-правовому регулированию в области пожарной безопасности, при подтверждении положительными результатами огневых испытаний применительно к группе однородных объектов либо к группе однородной пожарной нагрузки.

Указанное согласование осуществляется с МЧС России в соответствии с Инструкцией о порядке разработки органами местного самоуправления и организациями нормативных документов по пожарной безопасности, введения их в действие и применения, утвержденной приказом МЧС России от 16.03.2007 № 140 (зарегистрирован в Минюсте России от 04.04.2007, регистрационный № 9205) (далее - Инструкция).

В соответствии с пунктом 33 Инструкции несогласованный и незарегистрированный нормативный документ (стандарт организации), как не введенный в действие, применяться не может.

Учитывая изложенное, стандарты организаций, разработанные на проектирование установок пожаротушения тонкораспыленной водой и не согласованные с МЧС России, не могут применяться для проектирования указанных систем.

Заместитель директора
Департамента надзорной деятельности
и профилактической работы
А.А.МАКЕЕВ