



ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА
ПО ЭКОЛОГИЧЕСКОМУ, ТЕХНОЛОГИЧЕСКОМУ
И АТОМНОМУ НАДЗОРУ
(РОСТЕХНАДЗОР)

Кузнецову М.Б.

ул. А.Лукьянова, д. 4, стр. 1, Москва, 105066
Телефон: (495) 647-60-81, Факс: (495) 645-89-86
E-mail: rostehnadzor@gosnadzor.ru
<http://www.gosnadzor.ru>
ОКПО 00083701, ОГРН 1047796607650
ИНН/КПП 7709561778/770901001

12.03.2020 № 10-00-12/767

На № _____ от _____

Ответ на обращение

Уважаемый Максим Борисович!

Управление государственного энергетического надзора Ростехнадзора рассмотрело Ваше обращение и сообщает.

В соответствии с Правилами технической эксплуатации тепловых энергоустановок, утвержденные приказом Министерства энергетики Российской Федерации от 24.03.2003 № 115, зарегистрированным в Минюсте России от 02.04.2003 № 4358 (п. 3.3.9) техническое освидетельствование строительных конструкций зданий и сооружений для тепловых энергоустановок подвергаются один раз в 5 лет техническому освидетельствованию специализированной организацией.

Требования к специализированной организации законодательством не установлены.

Полагаем целесообразным привлекать к вышеуказанным работам организации, выполняющие обследование строительных конструкций и состоящие членами СРО в области инженерных изысканий.

Врио начальника Управления
государственного энергетического надзора

А.Ф. Полюян
(495) 645-94-79 доб.51-48

О.М. Щурский